11 Respuesta ante un cambio

El propósito de la vigilancia no es simplemente acumular observaciones. Una vez que algo cambia, la instalación necesita determinar si la señal representa una variación normal, una falla local, una consecuencia conocida de un cambio intencional o evidencia de que la condición operativa misma puede estar cambiando.

La respuesta inicial debe seguir siendo proporcionada. Muchas observaciones tendrán explicaciones sencillas y podrán resolverse localmente. El punto importante es evitar corregir el síntoma visible de una manera que elimine la evidencia antes de que se haya entendido la causa.

11.6 Verificar que la corrección ha restablecido una condición de contención aceptable

CÓMO UTILIZAR ESTA FICHA

Parta de la señal observada y compruebe qué ha cambiado respecto del estado de referencia justificado. Revise las condiciones relacionadas y conserve la evidencia antes de intervenir. Utilice los apartados «Qué revisar», «Respuesta» y «Escalamiento» para decidir el siguiente paso; una señal, por sí sola, no demuestra una falla de contención.

SEÑAL

La falla inmediata o la condición anormal parece haberse corregido.

POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE

La finalización de la reparación no siempre demuestra la restauración de la contención.

Un ventilador puede funcionar después del reemplazo mientras el equilibrio del flujo de aire sigue siendo diferente. Un nuevo sensor puede proporcionar una lectura estable mientras el comportamiento de la alarma cambia. Una penetración reparada puede parecer completa sin demostrar que el límite afectado funciona según lo requerido.

La verificación requerida debe ser proporcional a la intervención, pero es necesaria alguna evidencia de restauración cuando el cambio podría afectar las relaciones de contención.

QUÉ REVISAR

Determinar:

- si la señal original se ha resuelto;
- si los parámetros relacionados volvieron al comportamiento esperado;
- si aparecieron nuevas anomalías en otros lugares;
- si el comportamiento de recuperación o falla relevante sigue siendo aceptable;
- si la condición resultante corresponde a la referencia anterior o a un estado recién justificado.

RESPUESTA

cierre el problema solo cuando la instalación tenga pruebas suficientes para demostrar que se ha restaurado la condición prevista o que la nueva condición es aceptable.

No se debe asumir que el cierre administrativo y el cierre técnico son lo mismo.

ESCALAMIENTO

Se intensifica cuando la reparación inmediata tiene éxito pero el sistema en general no vuelve a una condición conocida.

MODO DE VIGILANCIA

Revisión activada por evento y **revisión periódica**.